

Отчет по проверкам за 2023 г. АУСО "УУ КЦ "Доверие"

№	правовые основания для проведения проверки (план, обращение и др.), дата и номер приказа о проведении проверки	дата составления и номер акта, оформленного по результатам проверки	Лицо проводящее проверку(ФИО), должность	специалисты, участвовавшие в осуществлении мероприятия по контролю от учреждения (ФИО, должность)	выявленные нарушения	Дата, № и содержание выданного предписания, протокола об адм-ом правонарушении	срок устранения выявленных нарушений	информация об устранении выявленных нарушений	сроки проведения контрольных мероприятий в целях проверки устранения выявленных нарушений, исполнения
1	Прокуратура Октябрьского района (Решение от 20.01.2023 №5)	Представление от 30.01.2023 №03-01-2023	Назарова Ю.И.	Леликова И.Н., Макарова Н.П., Добрецкая Е.Г., Цимбалок О.В., Степанцова Л.В.	1. Замечания по заполнению актов социальных услуг 2. Составление отчета по ГЗ 3. Лицензирование кабинетов	Представление от 30.01.2023 №03-01-2023	замечания устранены, кроме лицензирования кабинетов	лицензирование кабинетов до 23.05.2023	
2	МЧС России (Решение о проверке от 10.01.2023 № 11)	Постановление от 10.03.2023 № 30	Юкало Н.К., Иванов А.Г.	Добрецкая Е.Г.	1. Установить доводчики на двери 2.производить очистку вентиляционных шахт 3. Отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) .	Постановление от 10.03.2023 № 30	замечания устранены, кроме замены пожарной сигнализации	Направлено письмо в МСЗН по выделению денежных средств на замену пожарной сигнализации, т.к. истек срок эксплуатации системы пожарной сигнализации (ранее монтаж был осуществлен в 2010 году).	
3	Управление Роспотребнадзора РБ (Решение № 5-п от 16.02.2023	Акт б/н от 20.03.2023	Доржиев Ч.Н., Шабанова К.М., Марахинова Е.А.,Амбаева Ю.А.	Леликова И.Н., Кравцова Т.Н., Чиркова М.А., Лямина Е.В.		Акт б/н от 20.03.2023	замечания устранены, кроме косм.ремонта	Провести косметический ремонт до 01.09.2023	
4	Ростехнадзор по РБ (Приказ № ПР-351-47-0 ОТ 30.01.2023	Акт б/н от 20.03.2023	Богданов П.А., Махутов П.М.	Леликова И.Н.	1.Обучить ответственного за организацию эксплуатации лифта 2. назначить ответственного за организацию эксплуатации лифта	Акт б/н от 20.03.2023	Замечания устранены	до 20.04.2023 по обучению персонала	
5	Военный комиссариат РБ	Акт № 51 от 25.05.2023	Солдатова Н.П.	Леликова И.Н., Пляскина Л.Г	Замечаний нет	-	-	-	

Директор

О.И. Богатых